

Analysenverfahren für Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiterkontrolle

INHALTSVERZEICHNIS

1.	ALGEMEINES	1	
1.1.	VERWENDUNG UND GELTUNGSBEREICH	1	
1.2.	GRUNDLAGEN UND GRUNDSÄTZE		
1.3.	ABKÜRZUNGEN		
2.	TECHNISCHER REGELN	2	
2.1.	PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PARAMETER	2	
2.2.	SUMMENPARAMETER		2
2.3.	ANIONEN	3	
2.4.	KATIONEN / METALLE	3	
2.5.	GASCHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN	4	

1. Allgemeines

1.1. Verwendung und Geltungsbereich

Den Anwendungsbereich bilden Abwasseruntersuchungen im Rahmen der von der Stadtentwässerung Dresden durchgeführten Indirekteinleiterkontrollen. Es sind alle dafür eingesetzten Mess- und Analyseverfahren, mit DIN/EN - Vorschriften aufgelistet; die in den Satzungen enthaltenen Kriterien zur Abwasserbeschaffenheit werden damit präzisiert. Andere Tätigkeiten des Betriebslabors (z.B. Eigenkontrolle der Kläranlagen) sowie Belange des wasserrechtlichen Vollzugs sind nicht Gegenstand dieser Richtlinie.

1.2. Grundlagen und Grundsätze

Die Untersuchungsmethoden und Parameter sind Grenz- bzw. Schwellenwerten aus den Satzungen zugeordnet und somit verbindlich für die satzungsgemäße Kontrolle und Bewertung von Indirekteinleitungen in Dresden. Die Grenzwerte gemäß Entwässerungssatzung geben Kriterien für die Abwassergüte als Voraussetzung für die Einleitung in den öffentlichen Kanal vor; die Schwellenwerte und Zuschlagfaktoren in der Abwassergebührensatzung sind maßgebend für die Erhebung von Starkverschmutzerzuschlägen bei organisch oder mit Feststoffen hoch belasteten Abwässern. Bei den Abwasseruntersuchungen werden auch Parameter bestimmt, für die die Satzungen keine Vorgaben enthalten, die aber für die Beurteilung z.B. des Betriebszustandes von Abwasservorbehandlungsanlagen bedeutsam sind.

1.3 Abkürzungen

AAS-FIMS	Atom – Absorptions – Spektrometrie mit Fließinjektionssystem für Hg-Bestimmung
AAS-Graphitrohr	Atom – Absorptions – Spektrometrie mit Graphitrohrtechnik
AAS-Hydrid	Atom – Absorptions – Spektrometrie mit Hydridverfahren
AOX	adsorbierbare organisch gebundene Halogene
BSB5	biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen
BTEX	aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole)
CSB	Chemischer Sauerstoffbedarf
FIA	Fließinjektionsanalyse

Abwasser- zweckverband „Wilde Sau“	Technische Richtlinien	Fassung v. 19.11.2015 Ersetzt:	Nr.: 9.
--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------

IC	Ionenchromatografie
ICP-AES	induktiv gekoppelte Plasma - Atomemissionsspektrometrie
LHKW	leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe
TN _b	gesamter gebundener Stickstoff
TOC	total organic carbon – gesamter organischer Kohlenstoff

2. Technische Regeln

2.1. Physikalisch – chemische Parameter

Parameter	Methode	Vorschrift	Einheit	Grenzwert Entwässerungs- satzung	Schwellenwert Abwasser- gebührensatzung
abfiltrierbare Stoffe (Papierfilter)	Abfiltrierbare Stoffe und Glührückstand	DIN 38409-H 2	mg/l	2000	400
Leitfähigkeit	Leitfähigkeit in Wasser	DIN EN 27888 C8	µS/cm		
pH-Wert *1)	pH - Wert in Wasser	DIN 38404-C 5	-	6,5 - 9,5	
Temperatur *1)	Temperatur	DIN 38404-C 4	°C	35	

*1) Messung erfolgt vor Ort, pH-Wert wird im Labor nachkontrolliert

2.2. Summenparameter

Parameter	Methode	Vorschrift	Einheit	Grenzwert Entwässerungs- satzung	Schwellenwert Abwasser- gebührensatzung
Abbaugrad	Bestimmung der Abbaubarkeit organisch- chemischer Verbindungen mittels Belebtschlamm	DIN 38412 -L 24	%		
AOX	Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (Schüttelmethode)	DIN EN 1485 H 14 DIN EN ISO 9562	mg/l	1	0,2
Bismut- Komplexierungsindex	Bismut-Komplexierungsindex	DIN 38409-H 26	mg/l		
BSB ₅ *2)	Biochemischer Sauerstoff- bedarf nach 5 Tagen	DIN 38409-H 51 DIN EN 1899-1	mg/l		
CSB *2)	Chemischer Sauerstoffbedarf	DIN 38409-H 41-1	mg/l		750
Kohlenwasserstoff- Index	Kohlenwasserstoff - Index (gaschromatografisch)	DIN EN ISO 9377-2	mg/l	20	
MBAS (AAT)	Methylenblau - Index (Anionische Tenside)	DIN EN 903 (H24)	mg/l		
Phenolindex	Phenolindex in Wasser nach Destillation	DIN 38409-H 16-3	mg/l	100	
schwerflüchtige, lipophile Stoffe	Schwerflüchtige lipophile Stoffe in Wasser	DIN 38409-H56	mg/l	200/300 *3)	
TN _b	Gesamt gebundener Stickstoff (Analysator und IR - Detektion)	DIN 38 409 H 27 DIN EN 12260 (H34)	mg/l	200	90
TOC *4)	Gesamter org. Kohlenstoff	DIN EN 1484 H 3	mg/l		

*2) Bei der Festsetzung von Starkverschmutzerzuschlägen werden CSB und BSB₅ aus der sedimentierten Probe bestimmt, um die Doppelbewertung von Feststoffen zu vermeiden

*3) Einleitstelle in öffentlichen Kanal / Ablauf Abscheideranlage

*4) TOC ist vorgesehen als Ersatz für CSB

2.3. Anionen

Parameter	Methode	Vorschrift	Einheit	Grenzwert Entwässerungs- satzung	Schwellenwert Abwasser- gebührensatzung
Chlorid	Bestimmung von Anionen mit IC	EN ISO 10304-2 (D20)	mg/l	-	
Cyanid leicht freisetzbar	Bestimmung von Cyaniden	DIN 38405-D 13-2 DIN EN ISO 14403	mg/l		
Fluorid	Fluorid ionenselektiv Bestimmung von Anionen mit IC	DIN 38405-D 4-1 DIN EN ISO 10304-1	mg/l	50	
Gesamtphosphor	Photometrisches Verfahren Verfahren mit Ammonium- molybdat	DIN EN ISO 1189 DIN EN ISO 6878 (D11)	mg/l	50	15
Nitrat-N	Nitrat/Nitrit-Stickstoff m.FIA Bestimmung von Anionen mit IC	DIN EN ISO 13395 DIN EN ISO 10304-2	mg/l		
Nitrit-N	Nitrat/Nitrit-Stickstoff m.FIA Bestimmung von Anionen mit IC	DIN EN ISO 13395 (D28) DIN EN ISO 10304	mg/l		
Sulfat	Bestimmung von Anionen mit IC	EN ISO 10304-2 (D20)	mg/l	600	
Sulfid (gelöst)	Direktpotentiometrische Bestimmung mit sulfidsensitiver Elektrode	nach Steinleitner	mg/l	2	

2.4. Kationen/ Metalle

Parameter	Methode	Vorschrift	Einheit	Grenzwert Entwässerungs- satzung
Aluminium	Schwermetalle mit ICP in Wasser	DIN EN ISO 11885	mg/l	
Arsen	AAS mit Hydridverfahren Schwermetalle mit ICP-AES in Wasser	DIN EN ISO 11969 (D18) DIN EN ISO 11885	mg/l mg/l	0,5
Blei	Schwermetalle mit ICP in Wasser, - mit AAS - Graphitrohr	DIN EN ISO 11885 DIN 38406 E 6-2	mg/l mg/l	1
Cadmium	Schwermetalle mit ICP -AES in Wasser, - mit AAS - Graphitrohr	DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 5961 (E19)	mg/l mg/l	0,1
Calcium	Schwermetalle mit ICP AES in Wasser	DIN EN ISO 11885	mg/l	
Chrom	''	''	mg/l	1
Kalium	''	''	mg/l	
Kupfer	''	''	mg/l	1
Nickel	''	''	mg/l	1
Quecksilber	AAS mit FIMS	DIN EN 1483 E 12	mg/l	0,05
Silber	Schwermetalle mit ICP AES in Wasser	DIN EN ISO 11885	mg/l	
Zink	Schwermetalle mit ICP AES in Wasser	DIN EN ISO 11885	mg/l	5
Chrom 6	Chrom 6 (mittels Diphenylcarbacid)	DIN 38405-D 24	mg/l	0,1
Ammonium - Stickstoff	Ammonium/ Ammonium- Stickstoff mit FIA	DIN EN ISO 11732	mg/l	

2.5. Gaschromatografische Verfahren

Parameter	Methodenname	Vorschrift	Einheit	Grenzwert Entwässerungs- satzung
Summe BTEX	BTEX mittels Headspace in Wasser (aromatische Kohlenwasserstoffe)	DIN 38407-F 9-1	mg/l	5
Benzol	"	"	mg/l	0,5
Ethylbenzol	"	"	mg/l	
Toluol	"	"	mg/l	
m-Xylol	"	"	mg/l	
o-Xylol	"	"	mg/l	
p-Xylol	"	"	mg/l	
Summe LHKW berechnet als Chlor	Bestimmung leichtflüchtiger halogener Kohlenwasserstoffe mittels Headspace	DIN EN ISO 10301 (F4)	mg/l	0,5
1,1,1-Trichlorethan	"	"	mg/l	0,2
Tetrachlorethen	"	"	mg/l	0,2
Trichlorethen	"	"	mg/l	0,2
Trichlormethan	"	"	mg/l	0,2
Dichlormethan	"	"	mg/l	0,2